

Brandveiligheidskast SIS 90 / 900

De brandwerende veiligheidskast SIS 90 / 900 is geschikt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen conform de PGS 15 in Nederland. Voorzien van het productcertificaat volgens de Europese norm voor brandveiligheidskasten EN 14470-1.

De brandveiligheidskast SIS 90 / 900 heeft een brandwerendheid van 90 minuten waardoor naast gevaarlijke stoffen ook spuitbussen opgeslagen mogen worden. De veiligheidskast is uitgevoerd met een compleet interieur en deuren naar keuze in de kleur geel of grijs



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	900 x 598 x 1.935 mm, LxBxH
AFMETINGEN INWENDIG	797 x 430 x 1.700 mm, LxBxH
DEUR	DUBBELE DEUR
OPSLAGCAPACITEIT	250 liter
GEWICHT	395 kg
ARTIKELNUMMER	B80-2521-G / B80-2519-B

BRANDWERENDHEID & TESTNORMEN

BRANDWERENDHEID	90 MINUTEN
PRODUCTNORM	EN 14470-1
CONFORM	PGS 15, GS-KEURMERK EN CE VERKLARING
GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN	2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 8, 9, CMR STOFFEN EN ADR 5.2 CONFORM PGS 8

CONSTRUCTIE

MATERIAAL	STAAL
CONSERVERING	POEDERCOATING
KLEUR	RAL 7035 LICHTGRIJS
AARDING	BOVENZIJDEN CONFORM TRBS 2153
STELVOETEN	VIER STELVOETEN AAN DE ONDERZIJDEN VOOR HET WATERPAS STELLEN
DORPEL	RVS

DEUREN

UITVOERING	DUBBELE DEUR
VEILIGHEID	IN VASTE STAND GEOPEND
SLUITING	AUTOMATISCHE SLUITING BIJ BRAND (TEMPERATUUR <50°C)
AFSLUITBAAR	CILINDERSLOT MET DRIE SLEUTELS PER DEUR
HANDGREPEN	RVS
KLEUR	GEEL OF LICHTGRIJS, RAL 1007 OF RAL 7035

INTERIEUR

LEGBORDEN	3 STUKS
VERSTELBAAR INTERIEUR	PER 64 MM IN HOOGTE, BEVEILIGD TEGEN KANTELEN
DRAAGVERMOGEN	75 KG VERDEELDE LAST
BODEMOPVANGBAK	29 LITER MET ROOSTER
AFWERKING	CHEMICALIËNBESTENDIGE HPL COATING

Brandveiligheidskast SIS 90 / 900

VENTILATIE

VENTILATIE-AANSLUITING DN80 AAN DE BOVENZIJDE

SLUITING

AUTOMATISCH BIJ BRAND (TEMPERATUUR >70° C)

PICTOGRAMMEN

CONFORM CONFORM EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 , ASR A1.3

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE 12 MAANDEN

LEVERTIJD 8 - 12 WERKWEEKEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING INPANDIG, OP VERHARDE ONDERGROND

WATERPAS STELLEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE DEUREN

INSPECTIE EN ONDERHOUD VOORZIEN VAN INSPECTIESTICKER, MOGELIJKHEID TOT MEERJARIG INSPECTIECONTRACT

ALGEMENE VOORWAARDEN METAALUNIEVOORWAARDEN

BIJ LEVERING INBEGREPEN

PICTOGRAM VOLGENS EN 14470-1

GEBRUIKERSHANDLEIDING BINNENZIJDE VEILIGHEIDSKAST

Optioneel leverbaar

VENTILATIE

EXPLOSIEVEILIGE VENTILATIE


ACCESSOIRES

EYE-AID BASIC – 2 OOGSPOELFLESSEN ELK GOED VOOR 15 MINUTEN OOGSPOELEN IN BOX

ABSORPTIEMATERIALEN

Brandveiligheidskast SIS 90 / 900

SAMENVATTING ONDERZOEK BRANDWERENDHEID

MPA Dresden GmbH GS-Prüflabor und GS-Zertifizierungsstelle GS testing laboratory and GS certification body Nummer der Befugniserteilung ZLS-GS-0130 Identification Number of authority ZLS-GS-0130		
GS - Zertifikat GS Mark Certificate		
2. Verlängerung 2 nd Extension		
Zertifikatsnummer: Certificate No.:	SSF 2013-G-3033/02	
Zertifikatsinhaber und Fertigungsstätte: Certificate holder and manufacturing facility:	LaCont Umwelttechnik GmbH Halberstädter Straße 20a 39435 Egel	
Produktbezeichnung: Product name:	Sicherheitsschrank für brennbare Flüssigkeiten SIS Typ 90/900 Safety cabinet for pressurised gas cylinders SIS Typ 90/900	
Zertifizierungsgrundlagen: Basis of certification	DIN EN 14470-1:2004-07, DIN EN 14727:2006-03, Dokument EK5/AK4 09-10, ProdSG:2011-11	
Hiermit wird bescheinigt, dass das oben beschriebene Erzeugnis den Anforderungen des Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit entspricht (§21 Abs. 1). This is to certify that the above specified product meets the requirements regarding to the guarantee of safety and health according to the law "Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt" (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) (paragraph 21 clause 1). Der Inhaber dieses Zertifikates ist berechtigt, das oben beschriebene Erzeugnis mit dem GS-Zeichen in der abgebildeten Form zu verwenden. The holder of this certificate is entitled to use the above specified product with the GS Mark as depicted. Die 2. Verlängerung des GS-Zertifikates gilt nur in Verbindung mit dem GS-Zertifikat Nr. SSF 2013-G-3033/02 vom 26.07.2013 sowie der 1. Verlängerung vom 25.07.2018. The 2nd extension is valid only in conjunction with the GS mark certificate no. SSF 2013-G-3033/02 dated 2013-07-26 well as with the 1st extension dated 2018-07-25. Die Gültigkeit dieser Bescheinigung endet am 06.12.2026. The validity of this certificate expires on 2026-12-06. Freiberg, den 07.12.2021 (date) 2021-12-07  Dipl.-Ing. (FH) M. Hantzsche Leiter der Zertifizierungsstelle Manager of the certification office  Dieses Zertifikat beinhaltet 2 Seiten. Das Zertifikat darf nur in seiner Gesamtheit veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite. This certificate comprises 2 pages. The certificate shall be published or passed to third parties only in their entirety. Please note the information on the second page.		
MPA Dresden GmbH Fuchsmühlenweg 6F 09599 Freiberg www.mpa-dresden.de	Geschäftsführer: Thomas Hübler Tel.: +49(0)3731-2 03 93-0 Fax: +49(0)3731-2 03 93-110 E-Mail: info@mpa-dresden.de	Amtsgericht Chemnitz HRB 28268 Steuernummer: 220/114/03364 USt-IdNr.: DE291271296
Sparkasse Mittelsachsen Poststraße 1a 09599 Freiberg IBAN DE68 8705200031150246 72 BIC WELADED1FGX		

Bumax B.V.
 Houtkopersstraat 28
 3334 KD Zwijndrecht, Nederland
 Email: info@bumax.com
 Tel: +31 (0)78 625 52 10